



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. RU. УП001.В03066

Зарегистрирован в Государственном реестре
 Системы сертификации в области пожарной
 безопасности **15.04.2003**

Действителен до **14.04.2006**

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Композиция многослойная для отделки стен зданий и сооружений в составе:
клей "Авангард-Ку" ТУ 5745-001-44210431-02;
грунтовка "Авангард-Г" ТУ 5772-003-44210431-02;
масса гидроизоляционная пластичная "Авангард-П" ТУ 2329-002-44210431-02
наименование продукции

23 2910
код К-ОКП

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
НПБ 244-97

(группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючая по СНиП 21-01-97*); группа
 воспламеняемости - В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемая по СНиП 21-01-97*);
 дымообразующая способность - малая по ГОСТ 12.1.044-89 (группа Д1 по СНиП 21-01-97*);
 малоопасная по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (группа Т1 по СНиП 21-01-97*))
 при расходе: "Авангард-Ку" - 3,5 кг/кв.м, "Авангард-Г" - 0,1 кг/кв.м; "Авангард-П" - 4-5 кг/кв.м
обозначение НД

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**

серийное производство; номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки; номер единичного изделия

Сертификат выдан **ООО "Авангардстройматериалы"**

наименование предприятия, организации

**238550, Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Железнодорожная, д. 21-а. ОКПО 44210431.
 Тел./факс (011 53) 22 330, 21 441**

юридический адрес, телефон, факс

Изготовитель

ООО "Авангардстройматериалы"

наименование предприятия, организации

**238550, Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Железнодорожная, д. 21-а. ОКПО 44210431.
 Тел./факс (011 53) 22 330, 21 441**

юридический адрес



№ 003377

1. Сертификат выдан на основании испытаний (проверки) образцов в:

Наименование испытательной лаборатории (центра)	Номер протокола испытаний, дата утверждения	Регистрационный номер испытательной лаборатории (центра) в Госреестре
ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России	Отчеты об испытаниях № 3905, № 3903 от 07.04.2003	№ ССПБ. RU.ИН.0056 от 05.07.2002
ОС "ПОЖТЕСТ" ФГУ ВНИИПО МЧС России	Акт о результатах анализа состояния производства № 4328-4330 от 15.06.2003	№ ССПБ. RU.УП.001 от 05.07.2002
ООО "Авангардстройматериалы"	Декларация-обязательство от 09.04.2003	

2. Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия пожарной безопасности, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

нормативного документа ГУГПС "Знак соответствия пожарной безопасности. Форма, размеры и технические требования"

обозначение нормативных документов

3. Описание местонахождения знака пожарной безопасности
рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат, или Центральным органом по сертификации в области пожарной безопасности (ГУГПС)

Сертификат выдан органом по сертификации "ПОЖТЕСТ"
ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.УП.001 от 05.07.2002

143903, Московская обл., Балашихинский р-н, пос. ВНИИПО, д. 12. Тел./факс (095) 529-85-61

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес



Руководитель органа, выдавшего сертификат

(Handwritten signature)
подпись

Н.П. Копылов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции и услуг установленным требованиям пожарной безопасности, служит основанием для разрешения реализации (ввоза) продукции на территории Российской Федерации.



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. RU. УП001.В03065

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 15.04.2003

Действителен до 14.04.2006

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Композиция многослойная для отделки стен зданий и сооружений в составе: 23 2910
клей "Авангард-Ку" ТУ 5745-001-44210431-02; код К-ОКП
грунтовка "Авангард-Г" ТУ 5772-003-44210431-02; -----
масса гидроизоляционная пластичная "Авангард-Ф" ТУ 2329-002-44210431-02 код ТН ВЭД
наименование продукции

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
НПБ 244-97

группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючая по СНиП 21-01-97*); группа
воспламеняемости - В1 по ГОСТ 30402-96 (трудновоспламеняемая по СНиП 21-01-97*);
дымообразующая способность - малая по ГОСТ 12.1.044-89 (группа Д1 по СНиП 21-01-97*);
малоопасная по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (группа Т1 по СНиП 21-01-97*);
при расходе: "Авангард-Ку" - до 3,5 кг/кв.м, "Авангард-Г" - 0,1 кг/кв.м; "Авангард-Ф" - 2,0-2,8 кг/кв.м
обозначение НД

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск
серийное производство; номер, размер и дата выпуска партии; номер и дата контракта поставки; номер единичного изделия

Сертификат выдан ООО "Авангардстройматериалы"
наименование предприятия, организации

238550, Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Железнодорожная, д. 21-а. ОКПО 44210431.
Тел./факс (011 53) 22 330, 21 441
юридический адрес, телефон, факс

Изготовитель ООО "Авангардстройматериалы"
наименование предприятия, организации

238550, Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Железнодорожная, д. 21-а. ОКПО 44210431.
Тел./факс (011 53) 22 330, 21 441
юридический адрес



№ 003376

1. Сертификат выдан на основании испытаний (проверки) образцов в:

Наименование испытательной лаборатории (центра)	Номер протокола испытаний, дата утверждения	Регистрационный номер испытательной лаборатории (центра) в Госреестре
ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России	Отчеты об испытаниях № 3904, № 3903, № 3905 от 07.04.2003	№ ССПБ. RU.ИН.0056 от 05.07.2002
ОС "ПОЖТЕСТ" ФГУ ВНИИПО МЧС России	Акт о результатах анализа состояния производства № 4328-4330 от 15.06.2003	№ ССПБ. RU.УП.001 от 05.07.2002
ООО "Авангардстройматериалы"	Декларация-обязательство от 09.04.2003	

2. Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия пожарной безопасности, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

нормативного документа ГУГПС "Знак соответствия пожарной безопасности. Форма, размеры и технические требования"

обозначение нормативных документов

3. Описание местонахождения знака пожарной безопасности **рядом с товарным знаком фирмы изготовителя**

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат, или Центральным органом по сертификации в области пожарной безопасности (ГУГПС)

Сертификат выдан **органом по сертификации "ПОЖТЕСТ"**
ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ.RU.УП.001 от 05.07.2002

143903, Московская обл., Балашихинский р-н, пос. ВНИИПО, д. 12. Тел./факс (095) 529-85-61

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес



Руководитель органа, выдавшего сертификат

подпись

Н.П. Копылов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции и услуг установленным требованиям пожарной безопасности, служит основанием для разрешения реализации (ввоза) продукции на территории Российской Федерации.

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения
Центр госсанэпиднадзора в
Калининградской области



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма № 303-00-3/у
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 39.КС.11.231.П.001876.04.04 ОТ 21.04.2004 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации
КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ "АВАНГАРД-А"

изготовленная в соответствии
ТУ 2316-005-44210431-98 "КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ "АВАНГАРД-А". ТЕХНИЧЕСКИЙ
РЕГЛАМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА ДИСПЕРСИОННЫХ КРАСОК

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; СП 2.1.6.758-99 "Ионизирующее излучение, радиационная безопасность" (НРБ-99).

Организация — изготовитель
ООО "АВАНГАРДСТРОЙМАТЕРИАЛЫ", КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. СВЕТЛОГОРСК, ул.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 21а (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО "АВАНГАРДСТРОЙМАТЕРИАЛЫ", КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. СВЕТЛОГОРСК, ул.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 21а (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ЦЕНТРА ГОССАНЭПИДНАДЗОРА В СВЕТЛОГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 2 ОТ 17.03.2004 г. ПРОТОКОЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЛЦ ЦЕНТРА ГОССАНЭПИДНАДЗОРА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 06/528 ОТ 23.12.02003 г. № 544 ОТ 30.03.2004 г., № 167/543 ОТ 07.04.2004 г. № 179 ОТ 12.04.2004 г. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЦЕНТРА ГОССАНЭПИДНАДЗОРА В СВЕТЛОГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 22 ОТ 01.04.2004 г. ПО ОЦЕНКЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА ШТУКАТУРНЫХ МАСС. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ КРАСКИ МАТЕРИАЛЫ

№ 0786283

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПин, МДУ, ПДК и т.д.)
В СОСТАВЕ КРАСКИ: ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТА ВОДНАЯ, ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ МРАМОР, ЭФИРЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ПРОСТЫЕ, ПИГМЕНТЫ	
ВЫДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ОБРАЗЦА В КЛИМАТИЧЕСКОЙ КАМЕРЕ, мг/м ³ :	
ФЕНОЛ	0,0030
ФОРМАЛЬДЕГИД	0,0100
БУТИЛАЦЕТАТ	0,1000
АЦЕТОН	0,3500
БУТАНОЛ	0,1000
СТИРОЛ	0,0020
АКРИЛОНИТРИЛ	0,0300
ЗНАЧЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ, Бк/кг:	МЕНЕЕ 370-1 КЛАСС

Область применения:

Для внутренней и внешней отделки стен всех типов зданий.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Работы проводить с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Соблюдать условия, сроки хранения и реализации продукции.

Информация, наносимая на этикетку:

Согласно ГОСТ Р 51121-97 "Информация для потребителя. Общие требования".

Заключение действительно до 21.04.2009 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 0786283

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения
Центр госсанэпиднадзора в
Калининградской области



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма № 303-00-3/у
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 39.КС.11.574.П.001877.04.04 ОТ 21.04.2004 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ МАССА "АВАНГАРД-Ку" для ПРИКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ И АНАЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

изготовленная в соответствии
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ "СУХОЙ КЛЕЙ для ПРИКЛЕИВАНИЯ УТЕПЛЕНИЯ в СИСТЕМАХ НАРУЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ "АВАНГАРД-Ку". ТУ 5745-001-44210431-03 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА СУХОЙ РАСТВОРНОЙ МАССЫ "АВАНГАРД-Ку"

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; СП 2.1.6.758-99 "Ионизирующее излучение, радиационная безопасность" (НРБ-99).

Организация — изготовитель
ООО "АВАНГАРДСТРОЙМАТЕРИАЛЫ", КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. СВЕТЛОГОРСК, ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 21а (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО "АВАНГАРДСТРОЙМАТЕРИАЛЫ", КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. СВЕТЛОГОРСК, ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 21а (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ЦЕНТРА ГОССАНЭПИДНАДЗОРА в СВЕТЛОГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 2 ОТ 17.03.2004 г. ПРОТОКОЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЛЦ ЦЕНТРА ГОССАНЭПИДНАДЗОРА в КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 06/526 ОТ 23.12.02003 г., № 544 ОТ 30.03.2004 г. № 167/543 ОТ 07.04.2004 г., № 181 ОТ 12.04.2004 г. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЦЕНТРА ГОССАНЭПИДНАДЗОРА в СВЕТЛОГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 22 ОТ 01.04.2004 г. ПО ОЦЕНКЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА ШТУКАТУРНЫХ МАСС. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ИСПОЛЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ МАССЫ МАТЕРИАЛЫ

№ 0786284

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

СОСТАВ: ПОЛИМЕР АКРИЛОВЫЙ СУХОЙ, ЭФИРЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ПРОСТЫЕ,

ЦЕМЕНТ ПОРТЛАНД, ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ

ВЫДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ОБРАЗЦА В

КЛИМАТИЧЕСКОЙ КАМЕРЕ, мг/м³:

АКРИЛОНИТРИЛ

0,0300

ФОРМАЛЬДЕГИД

0,0030

АЦЕТОН

0,3500

ЗНАЧЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ, Бк/кг: МЕНЕЕ 370-1 КЛАСС

Область применения:

В качестве материала, используемого для приклеивания теплоизоляционных плит и аналогичных материалов во всех видах строительства.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Работы проводить с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Соблюдать условия, сроки хранения и реализации продукции.

Информация, наносимая на этикетку:

Согласно ГОСТ Р 51121-97 "Информация для потребителя. Общие требования".

Заключение действительно до 21.04.2009 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 0786284

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения
Центр госсанэпиднадзора в
Калининградской области



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма № 303-00-3/у
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 39.КС.11.577.П.001878.04.04 ОТ 21.04.2004 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации
ПОЛИМЕРНО-АКРИЛОВАЯ СМЕСЬ "АВАНГАРД - Г"

изготовленная в соответствии
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ "ГРУНТОВКА "АВАНГАРД - Г" ТУ 5772-000-44210431-03. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА ГРУНТОВ

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; СП 2.1.6.758-99 "Ионизирующее излучение, радиационная безопасность" (НРБ-99).

Организация — изготовитель
ООО "АВАНГАРДСТРОЙМАТЕРИАЛЫ", КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. СВЕТЛОГОРСК, ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 21а (Российская Федерация)
Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО "АВАНГАРДСТРОЙМАТЕРИАЛЫ", КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. СВЕТЛОГОРСК, ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 21а (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ЦЕНТРА ГОССАНЭПИДНАДЗОРА В СВЕТЛОГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 2 ОТ 17.03.2004 г. ПРОТОКОЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЛЦ ЦЕНТРА ГОССАНЭПИДНАДЗОРА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 06/529 ОТ 23.12.2003 г. № 544 ОТ 30.03.2004 г., № 180 ОТ 12.04.2004 г. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЦЕНТРА ГОССАНЭПИДНАДЗОРА В СВЕТЛОГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 22 ОТ 01.04.2004 г. ПО ОЦЕНКЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА ШТУКАТУРНЫХ МАСС. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИМЕРНО-АКРИЛОВОЙ СМЕСИ МАТЕРИАЛЫ

№ 0786285

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
В СОСТАВЕ ГРУНТОВКИ: ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИЛАЦЕТАТА В ВОДНОЙ СРЕДЕ, ЭФИРЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ПРОСТЫЕ, МРАМОР ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ, ПИГМЕНТЫ	
ВЫДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ОБРАЗЦА В КЛИМАТИЧЕСКОЙ КАМЕРЕ, мг/м ³ :	
ФОРМАЛЬДЕГИД	0,0030
АЦЕТОН	0,3500
БЕНЗОЛ	0,1000
ЗНАЧЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ, Бк/кг:	МЕНЕЕ 370-1 КЛАСС

Область применения:

Для внутренней и внешней отделки стен всех типов зданий.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Работы проводить с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Соблюдать условия, сроки хранения и реализации продукции.

Информация, наносимая на этикетку:

Согласно ГОСТ Р 51121-97 "Информация для потребителя. Общие требования".

Заключение действительно до 21.04.2009 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 0786285

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения
Центр госсанэпиднадзора в
Калининградской области



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма № 303-00-3/у
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 39.КС.11.232.П.001879.04.04 от 21.04.2004 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации
КОМПОЗИЦИИ ОТДЕЛОЧНЫЕ: ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ШТУКАТУРНАЯ МАССА "АВАНГАРД - П"; ПЛАСТИЧЕСКАЯ ШТУКАТУРНАЯ МАССА "АВАНГАРД - Ф"

изготовленная в соответствии

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ "КОМПОЗИЦИИ ОТДЕЛОЧНЫЕ "АВАНГАРД - П" И "АВАНГАРД - Ф" ТУ 2329-002-44210431-03. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; СП 2.1.6.758-99 "Ионизирующее излучение, радиационная безопасность" (НРБ-99).

Организация — изготовитель

ООО "АВАНГАРДСТРОЙМАТЕРИАЛЫ", КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. СВЕТЛОГОРСК, ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 21а (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "АВАНГАРДСТРОЙМАТЕРИАЛЫ", КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. СВЕТЛОГОРСК, ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 21а (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ЦЕНТРА ГОССАНЭПИДНАДЗОРА В СВЕТЛОГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 2 ОТ 17.03.2004 г. ПРОТОКОЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЛЦ ЦЕНТРА ГОССАНЭПИДНАДЗОРА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 06/525, № 06/527 ОТ 23.12.02003 г. № 544 ОТ 30.03.2004 г., № 167/543 ОТ 07.04.2004 г. № 178 ОТ 12.04.2004 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЦЕНТРА ГОССАНЭПИДНАДЗОРА В СВЕТЛОГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 22 ОТ 01.04.2004 г. ПО ОЦЕНКЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА ШТУКАТУРНЫХ МАСС. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОТДЕЛОЧНЫХ

№ 0786286

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

В СОСТАВЕ ШТУКАТУРНЫХ МАСС: 1). "АВАНГАРД - П" - ДИСПЕРСИЯ ЛАТЕКСА В ВОДНОЙ СРЕДЕ, МРАМОР ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ, ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ, 2). "АВАНГАРД - Ф" - ДИСПЕРСИИ АКРИЛОВОГО ПОЛИМЕРА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТА В ВОДНОЙ СРЕДЕ, ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ, МРАМОР ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ, ПИГМЕНТЫ
ВЫДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ОБРАЗЦА В КЛИМАТИЧЕСКОЙ КАМЕРЕ, мг/м³:

ФОРМАЛЬДЕГИД	0,0030
АЦЕТАЛЬДЕГИД	0,0100
АММИАК	0,0400
АЦЕТОН	0,3500
АКРИЛОНИТРИЛ	0,0300
ЗНАЧЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ, Бк/кг:	МЕНЕЕ 370-1 КЛАСС

Область применения:

Для внутренней и внешней отделки стен всех типов зданий.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Работы проводить с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи.
Соблюдать условия, сроки хранения и реализации продукции.

Информация, наносимая на этикетку:

Согласно ГОСТ Р 51121-97 "Информация для потребителя. Общие требования".

Заключение действительно до 21.04.2009 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 0786286