



Фирма Теплосберегающая компания

Ряховский Е.В.

Контролер:

Авангард

проезд Черепановых д. 10

Телефон: +7(495) 640-39-01

Москва

Электронная почта office@teplo-avangard-m.ru

Прибор testo 875-1 Серийный № 2482364

Заказчик

Частное лицо

Место измерения:

Первомайское

Первомайское

Первомайское

Дата измерений: 03.04.2013

Заказ

Проведение тепловизионного обследования с целью вывяления

теплопотерь, инфильтрации холодного воздуха.






 Файл:
 IR_00624.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время**: 22:06:48

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 24,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	23,4	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	15,0	0,94	24,0	-
Самая холодная точка 2	15,0	0,94	24,0	-

Примечания:

Незначительная инфильтрация холодного воздуха в месте монтажа оконного блока






 Файл:
 IR_00625.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:07:12

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	18,4	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	20,7	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	14,9	0,94	22,0	-

Примечания:

Незначительная инфильтрация холодного воздуха в месте монтажа оконного блока






 Файл:
 IR_00627.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:07:56

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	21,0	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	23,0	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	18,8	0,94	22,0	-

Примечания:

Незначительная инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания стены и пола






 Файл:
 IR_00628.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:10:07

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 25,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	24,9	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	23,9	0,94	25,0	-
Самая холодная точка 1	21,4	0,94	25,0	-

Примечания:

Незначительная инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания стен






 Файл:
 IR_00629.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:10:23

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 25,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	24,5	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	24,9	0,94	25,0	-
Самая холодная точка 1	20,7	0,94	25,0	-

Примечания:

Незначительная инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания стен и потолка








 Файл:
 IR_00630.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:10:54

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 25,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	24,8	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	24,6	0,94	25,0	-
Точка измерения 3	25,2	0,94	25,0	-
Самая холодная точка 1	21,5	0,94	25,0	-

Примечания:

Незначительная инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания стен и потолка






Файл: IR_00631.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:11:34

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 24,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	21,5	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	21,5	0,94	24,0	-
Самая холодная точка 1	18,9	0,94	24,0	-
Самая холодная точка 2	19,1	0,94	24,0	-

Примечания:

Незначительная инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания стены и потолка






 Файл:
 IR_00632.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:11:54

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 25,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	21,4	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	21,4	0,94	25,0	-
Точка измерения 3	21,4	0,94	25,0	-
Самая холодная точка 1	16,6	0,94	25,0	-

Примечания:

Незначительная инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания стен и потолка






 Файл:
 IR_00633.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:13:55

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	14,7	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	15,2	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	12,5	0,94	22,0	-

Примечания:

Незначительная инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания подвижной части окнного блока






Файл: IR_00634.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время**: 22:14:22

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	17,1	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	15,6	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	10,5	0,94	22,0	-

Примечания:






Файл: IR_00635.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:14:42

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	20,5	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	20,2	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	14,3	0,94	22,0	-

Примечания:

Незначительная инфильтрация холодного воздуха в месте монтажа оконного блока






Файл: IR_00636.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:15:47

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	16,1	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	11,5	0,94	22,0	-
Точка измерения 3	10,3	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	7,4	0,94	22,0	-

Примечания:






Файл: IR_00637.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:16:05

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	16,5	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	19,8	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	10,0	0,94	22,0	-

Примечания:






 Файл:
 IR_00638.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:16:31

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	16,9	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	11,0	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 2	11,0	0,94	22,0	-

Примечания:

Инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания подвижной части оконного блока






 Файл:
 IR_00639.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:16:48

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	16,3	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	9,8	0,94	22,0	-

Примечания:

Инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания подвижной части оконного блока






Файл: IR_00640.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:17:16

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 24,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	21,8	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	22,2	0,94	24,0	-
Самая холодная точка 1	18,9	0,94	24,0	-

Примечания:

Незначительная инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания стены и потолка






Файл: IR_00641.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:19:55

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	16,2	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	14,8	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	5,8	0,94	22,0	-

Примечания:






Файл: IR_00642.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:20:42

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	13,6	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	15,5	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	8,9	0,94	22,0	-

Примечания:






Файл: IR_00643.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:21:38

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	24,0	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	21,6	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	15,2	0,94	22,0	-

Примечания:






Файл: IR_00644.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:21:54

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 24,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	23,4	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	19,0	0,94	24,0	-
Самая холодная точка 2	18,8	0,94	24,0	-

Примечания:

Незначительная инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания подвижной части оконного блока






Файл: IR_00645.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:22:16

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 24,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	21,2	0,94	24,0	-
Точка измерения 2	21,9	0,94	24,0	-
Точка измерения 3	18,1	0,94	24,0	-
Самая холодная точка 1	15,2	0,94	24,0	-

Примечания:

Незначительная инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания подвижной части оконного блока






 Файл:
 IR_00646.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время**: 22:23:45

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 25,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	24,6	0,94	26,0	-
Точка измерения 2	24,5	0,94	25,0	-
Самая холодная точка 1	21,6	0,94	25,0	-

Примечания:

Незначительная инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания стены и потолка






 Файл:
 IR_00647.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:27:55

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	22,0	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	22,2	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	17,3	0,94	22,0	-

Примечания:

Незначительная инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания стен и потолка






 Файл:
 IR_00648.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:28:36

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	14,1	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	16,3	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	9,7	0,94	22,0	-

Примечания:






Файл: IR_00649.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время**: 22:28:54

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	17,2	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	21,6	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	13,4	0,94	22,0	-

Примечания:






Файл: IR_00650.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:29:12

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	17,6	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	14,2	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	6,5	0,94	22,0	-

Примечания:






Файл: IR_00651.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:29:27

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	16,4	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	9,0	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 2	9,3	0,94	22,0	-

Примечания:






 Файл:
 IR_00652.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:30:21

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	17,4	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	18,3	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	9,2	0,94	22,0	-

Примечания:






Файл: IR_00653.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время**: 22:30:53

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	16,1	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	18,0	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	7,1	0,94	22,0	-

Примечания:






Файл: IR_00654.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:31:15

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	18,5	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	16,8	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	9,2	0,94	22,0	-

Примечания:






Файл: IR_00655.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:31:53

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	15,8	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	16,0	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	7,3	0,94	22,0	-

Примечания:






Файл: IR_00656.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:32:20

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	18,1	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	13,6	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	7,2	0,94	22,0	-

Примечания:

Инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания подвижной части оконного блока






 Файл:
 IR_00657.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:33:00

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	15,6	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	5,7	0,94	22,0	-

Примечания:






Файл: IR_00658.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:33:39

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	17,2	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	17,5	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	11,4	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 2	11,9	0,94	22,0	-

Примечания:






Файл: IR_00659.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время**: 22:34:18

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	20,3	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	17,6	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	8,0	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 2	8,2	0,94	22,0	-

Примечания:

Инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания подвижной части оконного блока






 Файл:
 IR_00660.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:34:52

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	16,7	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	14,9	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	10,2	0,94	22,0	-

Примечания:






 Файл:
 IR_00661.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:35:10

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	18,1	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	17,3	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	7,8	0,94	22,0	-

Примечания:






 Файл:
 IR_00662.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:36:26

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	15,7	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	16,6	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	5,9	0,94	22,0	-

Примечания:






Файл: IR_00663.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время**: 22:36:48

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	14,0	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	11,8	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	2,7	0,94	22,0	-

Примечания:

Значительная инфильтрация холодного воздуха в месте монтажа оконного блока






Файл: IR_00664.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:37:06

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	11,5	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	14,5	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	5,0	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 2	5,3	0,94	22,0	-

Примечания:






 Файл:
 IR_00665.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:39:05

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	20,5	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	24,1	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	9,4	0,94	22,0	-

Примечания:

Инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания подвижной части оконного блока






Файл: IR_00666.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:40:04

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	22,4	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	16,8	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 2	17,3	0,94	22,0	-

Примечания:

Незначительная инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания подвижной части оконного блока






Файл: IR_00667.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:40:32

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 24,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	23,7	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	24,1	0,94	24,0	-
Самая холодная точка 1	19,6	0,94	24,0	-

Примечания:

Незначительная инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания стен и потолка






 Файл:
 IR_00668.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:40:57

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 24,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	22,9	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	22,0	0,94	24,0	-
Точка измерения 3	22,1	0,94	24,0	-
Самая холодная точка 1	17,4	0,94	24,0	-

Примечания:

Незначительная инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания стен и потолка






Файл: IR_00669.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:41:51

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	21,6	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	11,0	0,94	22,0	-

Примечания:






Файл: IR_00670.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:42:11

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	19,4	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	7,8	0,94	22,0	-

Примечания:

Инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания подвижной части оконного блока






Файл: IR_00671.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:42:37

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	18,9	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	21,7	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	12,0	0,94	22,0	-

Примечания:

Инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания подвижной части оконного блока






Файл: IR_00672.BMT **Дата:** 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:44:19

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	21,3	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	20,1	0,94	22,0	-

Примечания:

Незначительная инфильтрация холодного воздуха в месте примыкания стены и потолка






 Файл:
 IR_00673.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:45:07

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 26,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	25,3	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	25,3	0,94	26,0	-
Самая холодная точка 1	23,2	0,94	26,0	-
Самая холодная точка 2	24,0	0,94	26,0	-

Примечания:

Неравномерная укладка утеплителя.






 Файл:
 IR_00674.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:45:23

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	25,4	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	25,4	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	24,2	0,94	22,0	-

Примечания:

Неравномерная укладка утеплителя.






 Файл:
 IR_00675.BMT
 Дата:
 09.03.2011

Тип Стандартный 32° **Серийный номер** 4294967295 **Время:** 22:45:51

объектива: объектива:





Параметры изображения:

Коэффициент излучения: 0,94 **Отраж. темп. [°C]:** 22,0

Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°С]	Излуч.	Отраж. темп. [°С]	Примечания
Точка измерения 1	24,9	0,94	22,0	-
Точка измерения 2	24,5	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 1	22,2	0,94	22,0	-
Самая холодная точка 2	22,3	0,94	22,0	-

Примечания:

Неравномерная укладка утеплителя.

04.04.2013 ,

Ряховский Е.В.